

при пожаре (ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) согласно приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600)

(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: а) в случае проведения плановой проверки: — ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; — реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); б) в случае проведения внеплановой проверки: — реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; — реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); — реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; — реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; — реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; — реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; — сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: — реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;)

задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных

предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных

информационных ресурсах; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в

состав национального библиотечного фонда; по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности

государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

Не более 20 рабочих дней / часов
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

к проведению проверки приступить с

07.02.2019

Проверку окончить не позднее

28.02.2019

9. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6.1 Федерального закона от 21

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии

декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.9 Федерального закона от
с которым осуществляется проверка)

26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 21, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности (часть 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ), нормативные документы по пожарной безопасности (часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) Анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, в срок с 07.02.2019 по 28.02.2019;
- 2) Обследование объекта защиты, территории (визуальный осмотр, измерение), производство фото и видеосъемки (при необходимости), в срок с 07.02.2019 по 28.02.2019;
- 3) При необходимости отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение, в срок с 07.02.2019 по 28.02.2019;
- 4) При необходимости проведение экспертизы в области обеспечения пожарной безопасности (в том числе, анализ состояния безопасности объекта защиты (продукции) с оформлением результатов соответствующим заключением), в срок с 07.02.2019 по 28.02.2019;
- 5) Проведение проверки знаний требований пожарной безопасности руководителем, работниками организации, эксплуатирующей объект защиты, а также проверки готовности действовать при возникновении пожара, в срок с 07.02.2019 по 28.02.2019;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 №385);

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №290);

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», (утв. приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

договоры оперативного управления, аренды, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения объектом защиты на законных основаниях;

- изменения в учредительные документы (устав);
- приказ о назначении руководителя учреждения;
- технический паспорт на объект;
- проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности;
- противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями;
- наружному противопожарному водоснабжению;
- проездам и подъездам для пожарной техники;
- конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности;
- обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;
- обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;
- показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
- защите зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по и автоматической пожарной сигнализацией;
- инным системам противопожарной защиты;
- размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития;
- соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты;
- организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты;

расчетным величинам пожарных рисков.

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, их должностные инструкции; разработанные меры пожарной безопасности для объекта защиты, определяющие противопожарный режим и предусматривающие решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожаре; приказы, распоряжения, определяющие порядок обучения мерам пожарной безопасности; специальная программа пожарно-технического минимума и противопожарных инструктажей; приказы, распоряжения, определяющие порядок проведения работ по очистке систем вентиляции; документы об организации пожарной охраны в соответствии с установленными нормами, о привлечении ответственности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; документы о нормировании численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре; документы о состоянии готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара; документы о видах, количестве, размещении и обслуживании пожарной техники, документы об организации порядка курения на объекте и территории, др. организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности);

- акты о наличии оборудования и систем противопожарной защиты, а именно:

акт приемки в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС), автоматической установки пожаротушения (далее – АУПТ; водяной, пенной, газовой, порошковой, аэрозольной), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания с приложением необходимой производственной документации (акты освидетельствования скрытых работ, акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных приборов, извещателей и оповещателей);

- акт испытания пожарных гидрантов, пожарных резервуаров, находящихся на балансе организации;
- акты проверок работоспособности пожарных кранов, насосов-повысителей, задвижек с электроприводом на обводных линиях;
- журнал учета огнетушителей;

- акт проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (металлических конструкций мансардного этажа), металлических несущих конструкций, воздуховодов, текстильных материалов, кабелей, протоколы испытаний состояния огнезащитной обработки;

- документы по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (далее – ТО и ППР) систем противопожарной защиты – АУПС и СОУЭ, АУПТ, противодымной вентиляции;

- акты выполненных работ, договоры на выполненные работы на объекте, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция, огнезащитная обработка противопожарные двери, противопожарные (или дымные) шторы, противопожарные клапана и др.);



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА**

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4. Телефон: (4212) 437-030 Факс: (4212) 437-030
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

г. Хабаровск
ул. Орджоникидзе, 4
(место составления акта)

28.02.2019
(дата составления акта)
17 час. 40 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

По адресу/адресам: г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о проведении проверки от 04 февраля 2019 года № 30

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объекта защиты, эксплуатируемого:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 13 час. 20 мин. 07.02.2019 по 17 час. 40 мин. 28.02.2019

Время фактического нахождения на объекте защиты:

07.02.2019 13:20:00-13:30:00

28.02.2019 12:10:00-12:35:00

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней / 0 час. 35 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Полудченко Наталья Сергеевна 04.02.2019г. 16:40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска по
пожарному надзору Лебедев Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР Деминова Ольга Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 6 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а6 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	МБОУ СОШ №32
2	На 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 19 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а5 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правила противопожарного режима в РФ	МБОУ СОШ №32
3	На 1 этаже двери эвакуационных выходов 1, 2, ведущих из коридора (помещение 47 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а2 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	МБОУ СОШ №32

Соблюдение проверяемым лицом на объекте защиты проектных решений, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:

наличию системы обеспечения пожарной безопасности;
противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями;
наружному противопожарному водоснабжению;
проездам и подъездам для пожарной техники;
конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности;
обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;
обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;
показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;
иным системам противопожарной защиты;
размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития;
соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты;
организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты;
расчетным величинам пожарных рисков, в рамках проверки не проверялись по причине их не предоставления (форма проверочного листа п.1.1 -1.14 Приложение №2 к приказу МЧС от 28.06.2018г. №261).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №30/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «28» февраля 2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку



Государственный инспектор Центрального района
г.Хабаровска по пожарному надзору Лебедев Вячеслав
Александрович

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Ломоносов Матвей Сергеевич директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28.02.2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4. Телефон: (4212) 437-030 Факс: (4212) 437-030
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 30/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 4 февраля 2019 года №30, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.02.2019 по 28.02.2019 проведена плановая/выездная проверка здания (помещений) эксплуатируемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 по адресу: г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 6. Общая продолжительность проверки составила 16 рабочих дней, 0 час. 35 мин..

проверку проводил:

государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Лебедев Вячеслав Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: заместителем директора по АХР Деминовой Ольгой Станиславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 6 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (аб по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2019	
2	На 1 этаже дверь эвакуационного	п.35 Правила	01.05.2019	

	выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 19 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а5 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	противопожарного режима в РФ		
3	На 1 этаже двери эвакуационных выходов 1, 2, ведущих из коридора (помещение 47 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а2 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц проводивших проверку

(подпись)
28 февраля 2019 г.
М.Л.П.



Государственный инспектор Центрального района
Хабаровска по пожарному надзору Лебедев Вячеслав
Александрович

Предписание для исполнения получил:

Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 февраля 2019 г.

(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4. Телефон: (4212) 43-70-30 Факс: (4212) 43-70-30

E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (421) 41-62-62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №0047/03

о назначении административного наказания

г. Хабаровск
ул. Орджоникидзе, 4
(место рассмотрения)

21.03.2019
(дата рассмотрения)

Государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Лебедев Вячеслав Александрович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев дело № 0047/03 об административном правонарушении от 21 марта 2019г., по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Полюдченко Наталья Сергеевна
2. Дата и место рождения: 19.02.1979, гор. Хабаровск
3. Адрес места жительства: гор. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 113 кв. 287
4. Контактный телефон:
5. Место работы (учебы): МБОУ СОШ №32
6. Занимаемая должность: директор
7. Заработная плата (иной заработок): сведения отсутствуют
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 08 07 № 726605 выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Железнодорожном р-не гор. Хабаровска 11.02.2008г.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:
Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

28.02.2019 в 17 час. 40 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа №32 по адресу: г. Хабаровск, ул. Мухина, 6, выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- 1. На 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 6 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а6 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правила противопожарного режима в РФ);
- 2. На 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущая из лестничной клетки (помещение 19 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а5 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правила противопожарного режима в РФ);
- 3. На 1 этаже двери эвакуационных выходов 1, 2, ведущих из коридора (помещение 47 по техпаспорту) в тамбур ведущий на крыльцо (а2 по техпаспорту) не дает её свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правила противопожарного режима в РФ),

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения).

Должностное лицо Полюдченко Наталья Сергеевна о времени и месте рассмотрения дела было надлежащим образом извещено 21.03.2019г.

При рассмотрении материалов дела установлено, что наличие события административного правонарушения имеет место, обстоятельств, исключających, производство по делу об административном правонарушении предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ не имеется.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит привлечению к административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

Лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Из ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Положения Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении лицом требований пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности, так как административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в том числе:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Изучив и оценив материалы дела, считаю, что виновность должностного лица подтверждается совокупностью доказательств: актом проверки №30 от 28.02.2019, протоколом об административном правонарушении № 47/03 от 21.03.2019г, копией постановления о назначении на должность.

Таким образом, должностное лицо - директор МБОУ СОШ №32 Полюдченко Наталья Сергеевна совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, привлечение к административной ответственности нахожу обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ, а также принимая во внимание смягчающие обстоятельства, а именно: совершение административного правонарушения впервые, принятие мер к устранению нарушений,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директора МБОУ СОШ №32 Полюдченко Наталью Сергеевну виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде **предупреждения**.

Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению, если не будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, и разъяснить права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись _____

(лица вынесшего постановление, МП)




Лебедев В.А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления и справочную информацию - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение) получил(а):

«21» марта 2019г., Полюдченко И.С.


(подпись)

Копия настоящего постановления направлена: _____

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу: _____

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление №0047/03 от «21» марта 2019г.г. исполнено: ____ . ____ .20 ____ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: ____ . ____ .20 ____ г. Исх. № _____